



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов

(место составления акта)

« 27 » февраля 2018 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ ТЗ/190-712**

По адресу/адресам: 392024, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Николая Вирты, 118
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Ростехнадзора от 05 февраля 2018г. № ТЗ/190-712 Перуновского Николая Николаевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Родничок"

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/14 часов 26-27.02.2018г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ "Детский сад "Родничок" Жуленкова Елена Вячеславовна

05.02.2018 г. 14⁰⁰

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Костин Михаил Николаевич главный государственный инспектор
отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали заведующий МБДОУ "Детский сад "Родничок"

Жуленкова Елена Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения	выполнение
1.	Работник назначенный приказом, ответственным за электрохозяйство учреждения, не относится к категории руководителей и специалистов.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.4.19-1.4.43	01.02.2018	выполнено
2.	У работника, назначенного приказом замещающим ответственного за электрохозяйство III группа по электробезопасности	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.2.7	01.02.2018	выполнено
3.	Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.9	01.02.2018	выполнено
4.	Отсутствуют сведения о проверке трансформаторов тока в ВРУ детского сада	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2., 2.11.10	01.02.2018	выполнено
5.	В помещениях детского сада во вновь установленных розетках отсутствуют защитные устройства, автоматически закрывающие гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2. 2.11.9, Правила устройства электроустановок 6.6.30, 7.1.49	01.02.2018	выполнено
6.	Однолинейные электрические схемы своевременно не пересматриваются	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.3-1.8.6	01.02.2018	выполнено
7.	Металлические мойки в помещениях прачечной и пищеблока детского сада не подключены к сети уравнивания потенциалов	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.7.2. Правила устройства электроустановок 1.7.82, 1.7.83 7 изд.	01.02.2018	выполнено
8.	Оборудование в помещении пищеблока присоединено к сети заземления последовательно	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, 2.7.6	01.02.2018	выполнено

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	-	-	-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
	-	-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
	Нарушений не выявлено	предписание № Т3/190-6199 от 20.11.2017г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Костин Михаил Николаевич



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Заведующий

заведующий МБДОУ "Детский сад "Родничок"
Жуленкова Елена Вячеславовна

27 февраля 2018г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)