



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000

тел/факс 8 (0752) 47-25-12 / 47-20-26 E-mail: turpnt@tambov.ru

<http://www.68.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 71258564, ОГРН 1056882285185, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 1522

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«02» марта 2018 г.

г. Тамбов

Кому Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Родничок»

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Родничок», расположенного по адресу:
г. Тамбов, ул. Н.Вирты, 118.

и рассмотрении представленных документов: акта проверки управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области №97 от 02.03.2018 года, экспертного
заключения №156 Э.ФФ от 28 февраля 2018г, протокола исследований параметров
микроклимата №пр826 от 26.02.2018г.

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

*-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».*

П.8.7. Значения температуры воздуха в помещениях:

- групповых групп №2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,
- спальнях групп №2,3,6,7,
- раздевалках групп №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
- туалетных групп №2,5,6,7,8,9,10,12,
- спортивном зале и процедурном кабинете не соответствует установленным
требованиям, и составляют 15,8 -18⁰С при норме 19-24⁰С.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Нормализовать значения температур воздуха в помещениях групповых групп №2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, спальнях групп №2,3,6,7, раздевалках групп №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, туалетных групп №2,5,6,7,8,9,10,12, спортивном зале и процедурном кабинете до гигиенических норм.	12.03.2018

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Заведующего МБДОУ «Детский сад «Родничок» Жуленкову Елену Вячеславовну.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства представить по адресу:

г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5 до 12 марта 2018 года.

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено заведующему МБДОУ Жуленковой Е.В.

(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

02.03.2018

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

(приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Тамбовской области
(на mentioned территории)



(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

С.А. Зотов
(расшифровка подписи)