

(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести ремонт внутренней отделки туалетной комнаты в группе №4 в срок до **01.12.2024г.**
2. Заменить ветхие окна в раздевалках групп №№1,3,11, туалетных групп №1,5,9 и в спальне группы №9 в срок до **01.12.2024 г.**
3. Довести коэффициент пульсации в групповых №5, 6, 8, 10 до гигиенических нормативов в срок до **08.08.2024г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на администрацию МБДОУ «Детский сад «Родничок»**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 5**

**тел./факс 47-27-88**

**заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 08 августа 2024 г., 01 декабря 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Тамбовской области




А.А. Горбачева

(должность лица, составившего  
предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 12 2023г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тамбовской области

(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 653-п

Управление Роспотребнадзора по  
Тамбовской области

27 декабря

(место выдачи предписания)

Мною, Горбачевой Александрой Андреевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад  
«Родничок», по адресу: 392024, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Н. Вирты, д.118

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

*СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»*

*П.2.5.2. П.2.5.3. Внутренняя отделка туалетной комнаты в группе №4 с  
дефектами и механическими повреждениями (потолки и стены в трещинах, плитка  
со стен местами отпала), что затрудняет проведение влажной уборки с  
использованием моющих и дезинфицирующих средств.*

*П.2.7.2. Оконные рамы в раздевалках групп №№1,3,11, туалетных групп №1,5,9 и  
в спальне группы №9 ветхие и не дают возможность проведения проветривания в  
любое время года.*

*Коэффициент пульсации в групповых №5, 6, 8, 10 составляет соответственно  
17%, 17%, 18%, 18%, при допустимом значении не более 10% (экспертное  
заключение №313.ГО.ФФ).*

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования  
которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)  
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об  
особенностях организации и осуществлении государственного контроля**